

福島第一原子力発電所の状況 / 3月27日 20:00現在（公開情報を元に原産協会とりまとめ）

発電所名	福島第一原子力発電所					
号機	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機
電気出力／熱出力(MW)	460／1380	784／2381	784／2381	784／2381	784／2381	1100／3293
型式	BWR-3	BWR-4	BWR-4	BWR-4	BWR-4	BWR-5
地震時の運転状況	運転中 ⇒ 自動停止	運転中 ⇒ 自動停止	運転中 ⇒ 自動停止	定期点検中	定期点検中	定期点検中
炉心への燃料装荷体数	400体	548体	548体	燃料なし(使用済み燃料プールに移送)	548体	764体
炉心燃料健全性	炉心損傷	炉心損傷	炉心損傷	燃料なし	健全	健全
原子炉圧力容器健全性	不明	不明	不明	健全	健全	健全
格納容器健全性	健全	損傷の疑いあり	健全	健全	健全	健全
交流電源を要する原子炉冷却機能1 (淡水による大容量注水)	機能喪失	機能喪失	機能喪失	必要とせず	機能有り	機能有り
交流電源を要する原子炉冷却機能2 (熱交換器を介した冷却)	機能喪失	機能喪失	機能喪失	必要とせず	稼動中	稼動中
建屋健全性	大きく損傷(水素爆発)	損傷	大きく損傷(水素爆発)	大きく損傷(水素爆発)	屋上孔空け実施(水素対策)	屋上孔空け実施(水素対策)
原子炉圧力容器内水位	燃料露出(部分又は全体)	燃料露出(部分又は全体)	燃料露出(部分又は全体)	安全状態	安全状態(冷温停止)	安全状態(冷温停止)
原子炉圧力容器内圧力・温度	圧力:上昇後下降傾向 温度:上昇後低下	不明	不明	安全状態	安全状態	安全状態
格納容器圧力	上昇後下降傾向	安定	安定	安全状態	安全状態	安全状態
炉心への注水(アクシデントマネジメント)	実施中(海水から淡水へ)	実施中(海水から淡水へ)	実施中(海水から淡水へ)	必要とせず	必要とせず	必要とせず
格納容器への注水(アクシデントマネジメント)	(確認中)	(確認中)	(確認中)	必要とせず	必要とせず	必要とせず
格納容器ベント(アクシデントマネジメント)	一時停止	一時停止	一時停止	必要とせず	必要とせず	必要とせず
使用済み燃料プール内の燃料貯蔵体数	292体	587体	514体	1331体	946体	876体
使用済み燃料プール内の燃料健全性	不明	不明	損傷の可能性	損傷の可能性	健全	健全
使用済み燃料プールの冷却機能	注水検討	注水実施(海水)	水位低、放水実施(海水)	水位低、放水実施(海水) プール内で発生した水素が爆発(15日)	一時冷却機能が喪失し、プール水温上昇したが、機能回復し冷却	一時冷却機能が喪失し、プール水温上昇したが、機能回復し冷却
中央制御室の居住性・操作性	交流電源喪失により悪化(照明のみ回復:1,2号機)		交流電源喪失により悪化(照明のみ回復:3号機)		健全(推定)	
環境影響	環境モニタリングによる放射線計測値：西門付近にて 132.5 μSv/h (3月27日 16:00現在) 近隣の畜農産物から食品衛生法上の暫定規制値を超える放射性物質が検出。出荷制限、摂取制限を実施中。 近隣の水道水から食品衛生法上の暫定規制値を超える放射性ヨウ素が検出。飲用しないよう呼びかけ。 3月23日、発電所付近の海水から、放射性ヨウ素、セシウム、ルテニウム、テルル等が検出。モニタリングを強化。 原子力安全委員会は、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)を用いて、発電所周辺地域における被ばく線量を試算。http://www.nsc.go.jp/info/110323_top_siryo.pdf					
避難勧告	20km圏内住民に避難指示(12日18:25) * 20～30km圏内住民に屋内退避指示(15日11:06)、自主避難促進(25日11:30)					
国際原子力事象尺度(INES) (原子力安全・保安院による暫定評価)	レベル5	レベル5	レベル5	レベル3	—	—
特記事項	●注水機能復旧に向けた作業の進捗 1～3号機の原子炉への注入は、海水から淡水に切り替え完了。各建屋において放射線レベルが高く、既設ポンプの復旧作業が停滞。(24日、被ばくした作業員2名を病院に搬送。) ●原子炉格納容器の閉じ込め機能 1号機、2号機、3号機のタービン建屋内にたまっている水を調査した結果より、原子炉内の放射性物質が格納容器外に漏れでている可能性あり。 ●使用済み燃料プールの冷却 1～4号機の使用済み燃料プールから水蒸気のようなものが上がった。格納容器外にある使用済み燃料プール内の冷却のため、必要に応じて放水実施中。水源を海水から淡水に切り替え予定。					

[情報源]
政府緊急対策本部発表、原子力安全・保安院発表、東京電力発表

[重要度](原産協会の評価)
 : 低
 : 高
 : 深刻(緊急対応要)

表の説明

原産協会では、原子力発電所の安全確保の考え方である「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」に着目し、事故状況を把握する上で重要なパラメータを選定し、本表を作成しました。発電所の安全を評価する観点と表上の各パラメータの関連を以下に示します。

発電所の安全を評価する観点など

関連する表上パラメータ

