

わが国の原子力発電所の運転実績

(原産調べ)

発電所名	炉 型	認可出力 〔万kW〕	2003年5月				備 考
			発電電力量 〔MW時〕	利用率 〔%〕	稼働時間 〔時〕	稼働率 〔%〕	
東海 第二	BWR	110.0	820,381	100.2	744	100.0	コストダウン運転(5/17-)
敦 賀 1	"	35.7	265,132	99.8	744	100.0	
" 2	PWR	116.0	888,245	102.9	744	100.0	
泊 1	"	57.9	0	0.0	0	0.0	第11回定検中(4/25-)
" 2	"	57.9	441,549	102.5	744	100.0	
女 川 1	BWR	52.4	0	0.0	0	0.0	第15回定検中(02/9/8-)
" 2	"	82.5	405,997	66.1	505	67.9	第 6 回定検中(5/22-)
" 3	"	82.5	561,777	91.5	683	91.9	第 1 回定検終了(2/24-5/15)、地震による自動停止(5/26-29)
福島第一 1	"	46.0	0	0.0	0	0.0	第23回定検中(02/11/20-)
" 2	"	78.4	0	0.0	0	0.0	第20回定検中(3/31-)
" 3	"	78.4	0	0.0	0	0.0	第19回定検中(02/7/18-)
" 4	"	78.4	0	0.0	0	0.0	第19回定検中(02/12/2-)
" 5	"	78.4	0	0.0	0	0.0	第19回定検中(2/11-)
" 6	"	110.0	0	0.0	0	0.0	原子炉格納容器漏洩率検査のため中間停止(4/15-)
福島第二 1	"	110.0	0	0.0	0	0.0	第16回定検中(1/7-)
" 2	"	110.0	0	0.0	0	0.0	第15回定検中(4/14-)
" 3	"	110.0	0	0.0	0	0.0	第12回定検中(02/12/10-)
" 4	"	110.0	0	0.0	0	0.0	第12回定検中(2/1-)
柏崎刈羽 1	"	110.0	0	0.0	0	0.0	第13回定検中(02/9/3-)
" 2	"	110.0	0	0.0	0	0.0	第10回定検中(3/10-)
" 3	"	110.0	0	0.0	0	0.0	第7回定検中(02/8/10-)
" 4	"	110.0	0	0.0	0	0.0	第7回定検中 (1/7-)
" 5	"	110.0	0	0.0	0	0.0	第10回定検中 (3/1-)
" 6	A BWR	135.6	696,604	69.0	537	72.2	第5回定検終了(1/27-5/9)
" 7	"	135.6	0	0.0	0	0.0	格納容器漏洩率検査のため中間停止(3/29-)
浜 岡 1	BWR	54.0	0	0.0	0	0.0	第19回定検中(02/4/26-)
" 2	"	84.0	624,726	100.0	744	100.0	
" 3	"	110.0	0	0.0	0	0.0	第12回定検中(2/20-)
" 4	"	113.7	0	0.0	0	0.0	第7回定検中(02/9/4-)
志 賀 1	"	54.0	0	0.0	0	0.0	第8回定検中(4/21-)
美 浜 1	PWR	34.0	260,537	103.0	744	100.0	第20回定検中(5/8-)
" 2	"	50.0	356,826	95.9	744	100.0	
" 3	"	82.6	136,260	22.2	169	22.7	
高 浜 1	"	82.6	644,590	104.9	744	100.0	第14回定検中(4/28-)
" 2	"	82.6	640,854	104.3	744	100.0	
" 3	"	87.0	673,593	104.1	744	100.0	
" 4	"	87.0	0	0.0	0	0.0	
大 飯 1	"	117.5	0	0.0	0	0.0	第18回定検中(4/14-)
" 2	"	117.5	893,875	102.3	744	100.0	
" 3	"	118.0	894,665	101.9	744	100.0	
" 4	"	118.0	898,963	102.4	744	100.0	
島 根 1	BWR	46.0	342,241	100.0	744	100.0	第11回定検中(4/15-)
" 2	"	82.0	0	0.0	0	0.0	
伊 方 1	PWR	56.6	0	0.0	0	0.0	第21回定検中(4/27-)
" 2	"	56.6	432,126	102.6	744	100.0	
" 3	"	89.0	692,743	104.6	744	100.0	
玄 海 1	"	55.9	425,521	102.3	744	100.0	第15回定検中(4/20-)
" 2	"	55.9	429,953	103.4	744	100.0	
" 3	"	118.0	897,394	102.2	744	100.0	
" 4	"	118.0	889,510	101.3	744	100.0	
川 内 1	"	89.0	0	0.0	0	0.0	
" 2	"	89.0	671,275	101.4	744	100.0	
合計または平均 ()は前月		4,574.2 (4,574.2)	14,885,337 (16,978,185)	43.7% (51.6)	17,518 (20,611)	45.3% (55.1)	
時間稼働率 ()は前月						43.1 (50.8)	